

令和3年 4月度 運転管理月報 (浸出水処理施設①)

浸出水流入量

日付	m3
1日	0.00
2日	2.96
3日	0.00
4日	0.00
5日	2.98
6日	0.00
7日	0.00
8日	2.95
9日	0.00
10日	0.00
11日	3.00
12日	0.00
13日	0.00
14日	0.00
15日	3.09
16日	0.00
17日	0.00
18日	0.00
19日	0.00
20日	3.08
21日	0.00
22日	0.00
23日	0.00
24日	3.12
25日	0.00
26日	0.00
27日	0.00
28日	3.04
29日	0.00
30日	2.94
	27.16

調整槽容量

日付	m3	異常
1日	157.0	有(無)
2日	155.0	有(無)
3日	149.0	有(無)
4日	149.0	有(無)
5日	148.0	有(無)
6日	143.0	有(無)
7日	133.0	有(無)
8日	129.0	有(無)
9日	127.0	有(無)
10日	125.0	有(無)
11日	129.0	有(無)
12日	125.0	有(無)
13日	116.0	有(無)
14日	109.0	有(無)
15日	104.0	有(無)
16日	99.0	有(無)
17日	100.0	有(無)
18日	100.0	有(無)
19日	96.0	有(無)
20日	92.0	有(無)
21日	84.0	有(無)
22日	79.0	有(無)
23日	74.0	有(無)
24日	77.0	有(無)
25日	78.0	有(無)
26日	74.0	有(無)
27日	67.0	有(無)
28日	65.0	有(無)
29日	65.0	有(無)
30日	67.0	有(無)
		有・無
合計		

処理水搬出量

日付	m3
1日	0
2日	0
3日	0
4日	0
5日	14,820
6日	0
7日	7,470
8日	0
9日	11,250
10日	0
11日	0
12日	19,310
13日	0
14日	15,490
15日	0
16日	15,060
17日	0
18日	0
19日	7,980
20日	0
21日	15,100
22日	0
23日	15,680
24日	0
25日	0
26日	7,930
27日	0
28日	7,590
29日	0
30日	0
合計	137,680

散水流量

日付	m3
1日	0.18
2日	0.00
3日	0.00
4日	0.00
5日	0.00
6日	0.00
7日	0.00
8日	0.00
9日	0.00
10日	0.00
11日	0.00
12日	0.00
13日	0.00
14日	0.00
15日	0.00
16日	0.00
17日	0.00
18日	0.00
19日	9.65
20日	8.56
21日	0.00
22日	8.39
23日	8.20
24日	0.00
25日	0.00
26日	8.39
27日	6.91
28日	8.25
29日	0.0
30日	0.0
合計	58.5