

令和3年9月度 運転管理月報 (浸出水処理施設①)

浸出水流入量

日付	m ³
1日	0.00
2日	3.05
3日	0.00
4日	0.00
5日	0.00
6日	0.00
7日	2.93
8日	0.00
9日	0.00
10日	0.00
11日	2.80
12日	0.00
13日	0.00
14日	0.00
15日	1.68
16日	1.47
17日	0.00
18日	0.00
19日	2.86
20日	0.00
21日	0.00
22日	2.85
23日	0.00
24日	0.00
25日	0.00
26日	2.79
27日	0.00
28日	2.82
29日	0.00
30日	2.82
合計	26.07

調整槽容量

日付	m ³	異常
1日	108.0	有(無)
2日	111.0	有(無)
3日	111.0	有(無)
4日	110.0	有(無)
5日	111.0	有(無)
6日	110.0	有(無)
7日	114.0	有(無)
8日	114.0	有(無)
9日	114.0	有(無)
10日	114.0	有(無)
11日	116.0	有(無)
12日	116.0	有(無)
13日	112.0	有(無)
14日	107.0	有(無)
15日	99.0	有(無)
16日	94.0	有(無)
17日	87.0	有(無)
18日	80.0	有(無)
19日	76.0	有(無)
20日	70.0	有(無)
21日	62.0	有(無)
22日	58.0	有(無)
23日	52.0	有(無)
24日	45.0	有(無)
25日	45.0	有(無)
26日	49.0	有(無)
27日	48.0	有(無)
28日	53.0	有(無)
29日	51.0	有(無)
30日	50.0	有(無)
合計		有・無

処理水搬出量

日付	kg
1日	0
2日	0
3日	0
4日	0
5日	0
6日	0
7日	0
8日	0
9日	0
10日	16,410
11日	0
12日	0
13日	7,800
14日	0
15日	15,380
16日	0
17日	15,680
18日	0
19日	0
20日	0
21日	0
22日	15,590
23日	0
24日	16,570
25日	0
26日	0
27日	15,700
28日	0
29日	0
30日	0
合計	103,130

散水流量

日付	m ³
1日	0.00
2日	0.00
3日	0.00
4日	0.00
5日	0.00
6日	1.37
7日	6.17
8日	0.00
9日	3.75
10日	0.00
11日	0.00
12日	0.00
13日	6.23
14日	5.85
15日	5.85
16日	5.95
17日	5.76
18日	0.00
19日	5.85
20日	0.00
21日	5.96
22日	5.81
23日	5.98
24日	5.82
25日	5.85
26日	5.96
27日	5.80
28日	5.80
29日	7.06
30日	7.16
合計	108.0