

令和3年11月度 運転管理月報 (浸出水処理施設①)

浸出水流入量

日付	m3
1日	5.87
2日	3.07
3日	5.91
4日	6.21
5日	5.93
6日	5.91
7日	8.95
8日	6.00
9日	6.05
10日	6.22
11日	5.99
12日	5.91
13日	5.89
14日	2.94
15日	5.73
16日	5.80
17日	5.87
18日	5.96
19日	6.17
20日	9.24
21日	6.12
22日	9.08
23日	6.36
24日	2.99
25日	8.84
26日	4.23
27日	4.58
28日	5.95
29日	5.93
30日	6.08
	179.78

調整槽容量

日付	m3	異常
1日	63.0	有(無)
2日	65.0	有(無)
3日	65.0	有(無)
4日	63.0	有(無)
5日	63.0	有(無)
6日	62.0	有(無)
7日	66.0	有(無)
8日	69.0	有(無)
9日	67.0	有(無)
10日	68.0	有(無)
11日	65.0	有(無)
12日	66.0	有(無)
13日	64.0	有(無)
14日	59.0	有(無)
15日	58.0	有(無)
16日	56.0	有(無)
17日	55.0	有(無)
18日	53.0	有(無)
19日	52.0	有(無)
20日	54.0	有(無)
21日	53.0	有(無)
22日	54.0	有(無)
23日	50.0	有(無)
24日	48.0	有(無)
25日	47.0	有(無)
26日	45.0	有(無)
27日	48.0	有(無)
28日	54.0	有(無)
29日	56.0	有(無)
30日	54.0	有(無)
		有・無

処理水搬出量

日付	kg
1日	0
2日	0
3日	0
4日	0
5日	16,550
6日	0
7日	0
8日	16,460
9日	0
10日	12,400
11日	0
12日	16,570
13日	0
14日	0
15日	12,440
16日	0
17日	16,580
18日	0
19日	16,600
20日	0
21日	0
22日	16,570
23日	0
24日	16,560
25日	0
26日	16,610
27日	0
28日	0
29日	0
30日	0
合計	157,340

散水流量

日付	m3
1日	13.36
2日	13.30
3日	13.59
4日	13.16
5日	13.20
6日	13.44
7日	13.20
8日	10.36
9日	10.58
10日	8.88
11日	10.58
12日	10.61
13日	10.32
14日	10.39
15日	10.38
16日	10.54
17日	12.72
18日	13.09
19日	12.92
20日	12.73
21日	12.86
22日	1.04
23日	13.08
24日	12.79
25日	10.48
26日	10.55
27日	10.72
28日	10.50
29日	10.33
30日	13.15
合計	342.9