

令和4年1月度 運転管理月報 (浸出水処理施設①)

浸出水流入量

日付	m3
1日	0.00
2日	2.85
3日	2.85
4日	2.80
5日	0.00
6日	2.81
7日	2.78
8日	2.86
9日	4.11
10日	4.56
11日	5.72
12日	2.89
13日	5.83
14日	5.79
15日	2.88
16日	6.33
17日	8.48
18日	5.90
19日	5.97
20日	6.10
21日	8.97
22日	6.53
23日	8.76
24日	9.17
25日	12.22
26日	9.30
27日	9.26
28日	5.94
29日	5.81
30日	5.88
31日	5.81
合計	169.16

調整槽容量

日付	m3	異常
1日	60.0	有(無)
2日	64.0	有(無)
3日	66.0	有(無)
4日	69.0	有(無)
5日	65.0	有(無)
6日	61.0	有(無)
7日	59.0	有(無)
8日	62.0	有(無)
9日	65.0	有(無)
10日	71.0	有(無)
11日	72.0	有(無)
12日	68.0	有(無)
13日	67.0	有(無)
14日	65.0	有(無)
15日	62.0	有(無)
16日	68.0	有(無)
17日	73.0	有(無)
18日	72.0	有(無)
19日	70.0	有(無)
20日	68.0	有(無)
21日	69.0	有(無)
22日	68.0	有(無)
23日	70.0	有(無)
24日	75.0	有(無)
25日	83.0	有(無)
26日	84.0	有(無)
27日	87.0	有(無)
28日	87.0	有(無)
29日	85.0	有(無)
30日	84.0	有(無)
31日	88.0	有(無)
合計		

処理水搬出量

日付	kg
1日	0
2日	0
3日	0
4日	0
5日	0
6日	0
7日	8,290
8日	0
9日	0
10日	0
11日	0
12日	12,480
13日	0
14日	12,500
15日	0
16日	0
17日	3,730
18日	0
19日	0
20日	12,480
21日	16,650
22日	0
23日	0
24日	16,650
25日	0
26日	16,600
27日	0
28日	12,490
29日	0
30日	0
31日	16,650
合計	128,520

散水流量

日付	m3
1日	0.00
2日	0.00
3日	0.00
4日	8.23
5日	13.23
6日	13.17
7日	12.90
8日	13.23
9日	12.99
10日	12.82
11日	13.17
12日	13.05
13日	13.06
14日	12.84
15日	12.93
16日	13.01
17日	13.20
18日	7.88
19日	13.20
20日	12.78
21日	12.92
22日	12.97
23日	13.12
24日	12.80
25日	12.90
26日	13.19
27日	13.10
28日	0.00
29日	0.00
30日	0.00
31日	0.00
合計	302.7