

令和4年2月度 運転管理月報 (浸出水処理施設①)

浸出水流入量

日付	m3
1日	2.87
2日	2.92
3日	5.67
4日	2.90
5日	2.93
6日	5.73
7日	5.74
8日	5.93
9日	2.86
10日	6.06
11日	5.74
12日	3.43
13日	5.11
14日	2.90
15日	3.00
16日	2.81
17日	2.91
18日	2.87
19日	5.80
20日	2.90
21日	5.73
22日	5.82
23日	5.86
24日	5.74
25日	5.85
26日	5.98
27日	5.77
28日	6.12
合計	127.95

調整槽容量

日付	m3	異常
1日	86.0	有(無)
2日	85.0	有(無)
3日	86.0	有(無)
4日	84.0	有(無)
5日	79.0	有(無)
6日	78.0	有(無)
7日	77.0	有(無)
8日	76.0	有(無)
9日	72.0	有(無)
10日	72.0	有(無)
11日	70.0	有(無)
12日	66.0	有(無)
13日	65.0	有(無)
14日	61.0	有(無)
15日	58.0	有(無)
16日	55.0	有(無)
17日	54.0	有(無)
18日	53.0	有(無)
19日	58.0	有(無)
20日	61.0	有(無)
21日	67.0	有(無)
22日	74.0	有(無)
23日	78.0	有(無)
24日	76.0	有(無)
25日	72.0	有(無)
26日	70.0	有(無)
27日	69.0	有(無)
28日	67.0	有(無)
		有・無
		有・無
		有・無
合計		

処理水搬出量

日付	kg
1日	8,340
2日	12,490
3日	0
4日	16,610
5日	0
6日	0
7日	16,620
8日	0
9日	16,610
10日	8,330
11日	0
12日	0
13日	0
14日	16,650
15日	0
16日	16,660
17日	0
18日	12,480
19日	0
20日	0
21日	0
22日	0
23日	0
24日	12,520
25日	12,440
26日	0
27日	0
28日	12,490
合計	162,240

散水流量

日付	m3
1日	12.85
2日	13.17
3日	12.74
4日	13.04
5日	12.88
6日	12.95
7日	12.96
8日	12.90
9日	12.98
10日	0.00
11日	0.00
12日	0.00
13日	0.00
14日	0.00
15日	12.82
16日	12.81
17日	13.11
18日	13.03
19日	12.78
20日	13.06
21日	12.80
22日	13.01
23日	0.00
24日	12.94
25日	13.07
26日	12.90
27日	13.14
28日	12.83
合計	284.8