

濃度計量証明書

水-K23-0767

令和5年12月14日

共和化工株式会社 御中

ご依頼のありました試料の計量結果を下記の通り証明致します。

試料名: 浸出水

採取日時: 令和5年11月30日

採取場所: 最終処分場
原水(調整槽)

採取者: 貴社職員



計量証明事業(濃度)沖縄県知事登録17号
株式会社 沖縄環境保全研究所
〒904-2234 沖縄県うるま市宇字州崎7-11
TEL(098)934-7020(代) FAX(098)934-7021

環境計量士 砂辺 理

記

計量の対象	計量の結果	計量の方法	備考
水素イオン濃度	7.6	JIS K 0102 12.1	
生物化学的酸素 要求量 (mg/L)	0.6	JIS K 0102 21	
化学的酸素要求 量 (mg/L)	35.8	JIS K 0102 17	
浮遊物質量 (mg/L)	17	昭和46年 環告59号 付表9	
電気伝導度 (mS/cm)	33.7	JIS K 0102 13	計量法107条の 計量対象外
塩化物イオン (mg/L)	10800	JIS K 0102 35.3	
カルシウムイオン (mg/L)	1650	JIS K 0102 50.2	
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	JIS K 0102 42.6	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.004未満	JIS K 0102 43.1.2	
硝酸性窒素 (mg/L)	105	JIS K 0102 43.2.5	
	以下余白		

濃度計量証明書

水-K23-0768

令和5年12月14日

共和化工株式会社 御中

ご依頼のありました試料の計量結果を下記の通り証明致します。

試料名: 浸出水

採取日時: 令和5年11月30日

採取場所: 最終処分場
処理水(処理水槽)

採取者: 貴社職員



計量証明事業(濃度)沖縄県知事登録17号

株式会社 沖縄環境保全研究所

〒904-2234 沖縄県うるま市宇崎7-11

TEL(098)934-7020(代) FAX(098)934-7021

環境計量士

砂辺 理

記

計量の対象	計量の結果	計量の方法	備考
水素イオン濃度	7.8	JIS K 0102 12.1	
生物学的酸素 要求量 (mg/L)	0.5未満	JIS K 0102 21	
化学的酸素要求 量 (mg/L)	14.3	JIS K 0102 17	
浮遊物質 量 (mg/L)	1	昭和46年 環告59号 付表9	
電気伝導度 (mS/cm)	33.9	JIS K 0102 13	計量法107条の 計量対象外
塩化物イオン (mg/L)	10500	JIS K 0102 35.3	
カルシウムイオン (mg/L)	3.3	JIS K 0102 50.2	
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.07	JIS K 0102 42.6	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.004未満	JIS K 0102 43.1.2	
硝酸性窒素 (mg/L)	81.7	JIS K 0102 43.2.5	
	以下余白		