

質 問 表

平成 29 年 7 月 24 日

沖縄県環境整備センター株式会社 御中

Tel : (0980)-53-5374
Fax : (0980)-43-5009

会 社 名 :
代表取締役名 :
T E L :
質 問 者 名 :
(FAX送信後、電話により到達確認を行うこと)


工事名 : 沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場施設建設工事

入札日 : H 29 年 8 月 9 日

回 答	<p>1. 同種工事の施工実績について 遮水シート敷設工事の実績には、トンネル工事での防水シート敷設も同等の実績と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>2. 各構成員の配置予定技術者（監理・主任）を2名以上重複する際の人数の制限は有りますか。</p> <p>3. 土工事における、植生基材吹付、張芝工の図面表示をお願いします。</p> <p>4. 場内道路工事における、区画線の数量明示をお願いします。</p> <p>5. 工事内訳書の中での、建築工事、土木工事、設備工事の仕分けは、有るのですか。</p> <p>6. 漫出入集水ピット設置工（金抜き設計書P75）にて防水塗装 エポキシ樹脂製とありますが、詳細仕様が不明ですので、採用材料単価または詳細仕様について教示願います</p> <p>7. 金抜き設計書P80、豎型ガス抜き管工、普通作業員の数量について教示願います</p>
回 答	<p>1. 施工実績として、防水シート敷設工事は同等の実績とみなします。</p> <p>2. 第3号様式公告資料3Pイ(2)、配置技術者（主任・管理）は基本的に専任技術者となっていますので、他案件工事との重複はできません。（但し、契約書（案）第10条3項の適用を受ける場合にはその限りではありません。）</p> <p>3. 植生基材吹付範囲は別紙に記載しましたので確認下さい。張芝工は図集のD141、D142に示していますので確認して下さい。</p> <p>4. 場内道路の区画線は、本工事では数量に含んでおりません。別途工事となります。その他、舗装と上層路盤も含んでおらず（歩道部には含まれています）、下層路盤のみを計上しております。</p> <p>5. 内訳書の中では区分しておりませんが、区分が必要な場合は企業体各構成員で設計書より区分が可能です。</p> <p>6. 材料単価につきましては提示できませんが、詳細は一般的な仕様となっていますので、各団体が発行する技術指針等を確認して下さい。</p> <p>7. 数量については提示できませんが、同等と見られる各2次製品の設置費を参考に見積もって下さい。</p>

*** 沖縄県環境整備センター（施設整備課）押印欄 ***

	課長	担当
		



質 問 表

平成 29 年 7 月 24 日

沖縄県環境整備センター株式会社 御中

Tel : (0980)-53-5374
Fax : (0980)-43-5009

会 社 名 :
代表取締役名 :
T E L :
質 問 者 名 :

(FAX送信後、電話により到達確認を行うこと)

工事名 : 沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場施設建設工事

入札日 : H 29 年 8 月 9 日

	<p>1. 建築特記仕様書-2、仮設工事についてですが、工事用水及び電力は構内構内既存の施設利用可となっておりますが、工事着工時の構内施設整備状況は、どの程度と考えたら宜しいでしょうか又主な内容をお教え願えませんでしょうかご指示下さい</p> <p>2. 建築特記仕様書-2、土工事についてですが、埋戻し及び盛土の種別がC種となっておりますが、他現場発生土はどちらの現場から持ち込むのでしょうか又、当現場の発生土についての処分方法はどうかされるのでしょうかご指示下さい。</p> <p>3. アルミ製建具についてですが、カラーはアルミシルバーと考えて宜しいでしょうかご指示下さい。</p> <p>4. 構造で使用されているハイペースNEO工法(センクシア)についてですが、沖縄県内に営業所は無いようですが、代理店等がわかりましたらお教え願えませんでしょうかご指示下さい。</p> <p>5. 靴箱及び棚等の詳細図は頂けないでしょうかご指示下さい</p>
回 答	<p>1. 建築仕様書には構内既存施設とございますが、既存の施設はなく、本工事で整備することとなります。工事用水は国道山側の歩道、電力は旧国道に敷設されていますので、場内への引き込みが必要です。</p> <p>2. 種別Cの扱いですが、現場に隣接する原石山からの持ち込みとなり、300mの運搬費のみ計上しています。発生土につきましては、現場内での処理となります。</p> <p>3. アルミ製建具のカラーはブロンズを考えています。</p> <p>4. NEO工法につきましては、直接、メーカー先の(株)センクシアへお問合せ下さい。</p> <p>5. 図集 A-28～A30の展開図で確認下さい。</p>

*** 沖縄県環境整備センター (施設整備課) 押印欄 ***

	課長	担当
	