

質 問 表

平成 29 年 7 月 31 日

沖縄県環境整備センター株式会社 御中

Tel : (0980)-53-5374
Fax : (0980)-43-5009

会 社 名 :
代表取締役名 :
T E L :
質 問 者 名 :



(FAX送信後、電話により到達確認を行うこと)


工事名：沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場施設建設工事

入札日：H 29 年 8 月 21 日

質問内容	<p>・質問</p> <p>1 浸出水処理施設設備工事の参考図について 浸出水処理施設設備工事の参考図と仕様書（浸出水処理施設設備工事）との相違点をご教示願います。（カルシウム除去設備内容の変更、浸出水集水ポンプ台数等）</p> <p>2 仕様書（浸出水処理施設設備工事） P3 カルシウムの計画流入水質および計画放流水質をご指示願います。</p>
回答	<p>1. 入札における積算は現設計（スケール分散設備）でお願いします。 カルシウム除去施設の仕様については、契約後、受注者による実施設計で検討を図り、その結果を協議して決定致します。</p> <p>2. 計画流入水質は別紙①を参照下さい。放流水質は仕様書P3の通りです。</p>

*** 沖縄県環境整備センター（施設整備課）押印欄 ***

	課長	担当
		



質 問 表

平成 29 年 7 月 31 日

沖縄県環境整備センター株式会社 御中

Tel : (0980)-53-5374
Fax : (0980)-43-5009

会 社 名 :
代表取締役名 :
T E L :
質 問 者 名 : _____



(FAX送信後、電話により到達確認を行うこと)


工事名：沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場施設建設工事

入札日：H 29 年 8 月 21 日

質 問 内 容	<p>・質問</p> <p>1 仕様書（浸出水処理施設設備工事） P40</p> <p>カルシウム対策設備はスケール分散設備から凝集沈殿設備へ変更するとの記載があります。カルシウム対策設備から発生した凝集汚泥は汚泥脱水機で処理する必要があるため、汚泥脱水機の処理能力増ならび脱水汚泥貯留装置（コジナ）による搬出が困難になります。汚泥脱水機の運転間隔および時間は、脱水汚泥貯留装置（コジナ）にて搬出が出来ることを考慮し、変更も可と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>（仕様書p7 汚泥脱水機 週1回、3時間運転）</p>
回 答	<p>スケール分散設備から凝集沈殿設備へ変更した場合、汚泥量が増えますので、協議のうえ変更を行う予定です。</p>

沖縄県環境整備センター（施設整備課）押印欄

	課長	担当
		



質 問 表

平成 29 年 7 月 31 日

沖縄県環境整備センター株式会社 御中

Tel : (0980)-53-5374
Fax : (0980)-43-5009

会 社 名 :
代表取締役名 :
T E L :
質 問 者 名 :
(FAX送信後、電話により到達確認を行うこと)


工事名：沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場施設建設工事

入札日：H 29 年 8 月 21 日

質 問 内 容	<p>・ 質問</p> <p>1 仕様書（浸出水処理施設設備工事） P74 管理ゾーンは原則2階となっておりますが、参考図では1階となっております。 どちらが正であるか、ご指示願います。</p>
回 答	<p>参考図が正です</p>

*** 沖縄県環境整備センター（施設整備課）押印欄 ***

	課長	担当
/		



質 問 表

平成 29 年 7 月 31 日

沖縄県環境整備センター株式会社 御中

Tel : (0980)-53-5374
Fax : (0980)-43-5009

会 社 名 :
代表取締役名 :
T E L :
質 問 者 名 :



(FAX送信後、電話により到達確認を行うこと)


工事名 : 沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場施設建設工事

入札日: H 29 年 8 月 21 日

質問内容	<p>・ 質問</p> <p>現場管理費算出に採用する、特殊製品（土木、建築、設備）の種類を教えてください 共通仮設費率計算とは、営繕損料、安全費、率計算の合計ですか。 共通仮設費、地下水調査は、現場管理費率、一般管理費率算出の対象ですか。 共通仮設費率算出の、対象外の、資材、製品（土木、建築、設備）があれば、 教えてください。 工場原価扱いの、資材、製品（土木、建築、設備）があれば、教えてください。</p>
回答	<p>・ 特殊製品類につきましては、データ提供依頼書を提出している業者を対象とし、送付致します。</p> <p>・ 共通仮設費率計算は別紙②（金抜き設計書からの抜粋）を参照して下さい。 また、環境省の交付金事業ですので、「廃棄物処理施設整備（課題対応型産業廃棄物処理施設運用支援事業）の交付金交付要領の取扱について」も合わせて参考にして下さい。</p> <p>・ 地下水調査は共通仮設費に積上げで計上しています。従って以降算出する現場管理費、一般管理費の対象になります。</p> <p>・ 先に回答いたしました特殊製品を除く資材・製品となります。</p> <p>・ 工場原価扱いの資材につきましては、被覆施設設置工の上屋鋼材が対象となりますが、現積算では諸経費対象として誤って計上されています。 契約後、数量精算の上、諸経費対象を「工場原価扱い」として変更予定です。</p>

*** 沖縄県環境整備センター（施設整備課）押印欄 ***

	課長	担当
		



質 問 表

平成 29 年 7 月 31 日

沖縄県環境整備センター株式会社 御中

Tel : (0980)-53-5374

Fax : (0980)-43-5009

会 社 名 :

代表取締役名 :

T E L :

質 問 者 名 :

(FAX送信後、電話により到達確認を行うこと)

工事名 : 沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場施設建設工事

入札日 : H 29 年 8 月 21 日

質問内容	<p>・質問</p> <p>質疑の提出について</p> <p>本工事の質疑提出につきまして、代表構成員以外の構成員も御社に直接、質疑を提出しても宜しいでしょうか？</p>
回答	<p>すでに企業体の構成員として参加する予定でしたら、代表構成員にて取り纏めて質問をお願い致します。</p>

*** 沖縄県環境整備センター (施設整備課) 押印欄 ***

	課長	担当
/	