

令和3年6月度 運転管理月報 (浸出水処理施設①)

浸出水流入量

日付	m3
1日	3.17
2日	6.31
3日	6.32
4日	3.24
5日	6.34
6日	3.11
7日	5.59
8日	6.36
9日	6.35
10日	6.38
11日	6.35
12日	6.35
13日	3.33
14日	6.27
15日	6.67
16日	6.63
17日	3.18
18日	6.28
19日	3.24
20日	6.41
21日	6.35
22日	6.33
23日	6.40
24日	6.58
25日	9.60
26日	6.32
27日	6.21
28日	3.01
29日	6.26
30日	6.58
合計	171.52

調整槽容量

日付	m3	異常
1日	50.0	有(無)
2日	55.0	有(無)
3日	53.0	有(無)
4日	51.0	有(無)
5日	57.0	有(無)
6日	0.0	有(無)
7日	62.0	有(無)
8日	61.0	有(無)
9日	60.0	有(無)
10日	60.0	有(無)
11日	59.0	有(無)
12日	61.0	有(無)
13日	66.0	有(無)
14日	69.0	有(無)
15日	68.0	有(無)
16日	66.0	有(無)
17日	62.0	有(無)
18日	62.0	有(無)
19日	58.0	有(無)
20日	55.0	有(無)
21日	60.0	有(無)
22日	64.0	有(無)
23日	63.0	有(無)
24日	62.0	有(無)
25日	66.0	有(無)
26日	74.0	有(無)
27日	79.0	有(無)
28日	90.0	有(無)
29日	89.0	有(無)
30日	90.0	有(無)
合計		有・無

処理水搬出量

日付	m3
1日	0
2日	11,460
3日	0
4日	11,850
5日	0
6日	0
7日	11,610
8日	0
9日	12,130
10日	0
11日	12,170
12日	0
13日	0
14日	7,740
15日	0
16日	11,980
17日	11,620
18日	12,030
19日	0
20日	0
21日	11,490
22日	0
23日	15,920
24日	0
25日	0
26日	0
27日	0
28日	0
29日	0
30日	12,500
合計	142,500

散水流量

日付	m3
1日	10.08
2日	9.97
3日	10.07
4日	9.95
5日	10.04
6日	9.97
7日	10.14
8日	10.12
9日	9.98
10日	10.09
11日	9.98
12日	10.11
13日	9.96
14日	0.00
15日	0.00
16日	0.00
17日	11.26
18日	11.14
19日	11.23
20日	11.11
21日	11.25
22日	11.15
23日	11.31
24日	11.19
25日	0.00
26日	0.00
27日	0.00
28日	0.00
29日	11.3
30日	0.0
合計	231.4