

令和3年12月度 運転管理月報 (浸出水処理施設①)

浸出水流入量

日付	m3
1日	5.89
2日	9.03
3日	5.98
4日	9.28
5日	6.13
6日	9.34
7日	6.19
8日	6.01
9日	5.86
10日	3.02
11日	5.89
12日	5.95
13日	5.92
14日	6.03
15日	5.82
16日	5.95
17日	5.94
18日	6.23
19日	6.00
20日	9.04
21日	5.85
22日	4.23
23日	4.58
24日	2.79
25日	5.78
26日	2.90
27日	2.80
28日	2.86
29日	2.82
30日	2.76
31日	2.87
合計	169.74

調整槽容量

日付	m3	異常
1日	54.0	有(無)
2日	55.0	有(無)
3日	53.0	有(無)
4日	54.0	有(無)
5日	54.0	有(無)
6日	57.0	有(無)
7日	56.0	有(無)
8日	56.0	有(無)
9日	54.0	有(無)
10日	50.0	有(無)
11日	49.0	有(無)
12日	55.0	有(無)
13日	57.0	有(無)
14日	54.0	有(無)
15日	53.0	有(無)
16日	51.0	有(無)
17日	51.0	有(無)
18日	47.0	有(無)
19日	46.0	有(無)
20日	50.0	有(無)
21日	48.0	有(無)
22日	45.0	有(無)
23日	46.0	有(無)
24日	45.0	有(無)
25日	44.0	有(無)
26日	47.0	有(無)
27日	50.0	有(無)
28日	52.0	有(無)
29日	55.0	有(無)
30日	57.0	有(無)
31日	61.0	有(無)
合計		

処理水搬出量

日付	kg
1日	16,600
2日	0
3日	16,590
4日	0
5日	0
6日	12,460
7日	0
8日	16,630
9日	0
10日	16,600
11日	0
12日	0
13日	12,470
14日	0
15日	12,430
16日	0
17日	12,420
18日	0
19日	0
20日	16,650
21日	0
22日	16,640
23日	0
24日	12,470
25日	0
26日	0
27日	12,450
28日	0
29日	0
30日	0
31日	0
合計	174,410

散水流量

日付	m3
1日	12.78
2日	12.97
3日	13.22
4日	12.81
5日	13.02
6日	13.21
7日	0.00
8日	0.00
9日	13.03
10日	13.09
11日	12.80
12日	13.23
13日	12.80
14日	4.21
15日	15.53
16日	15.45
17日	13.08
18日	12.81
19日	13.17
20日	10.49
21日	0.00
22日	0.00
23日	0.00
24日	0.00
25日	0.00
26日	0.00
27日	0.00
28日	0.00
29日	0.00
30日	0.00
31日	0.00
合計	227.7